



SEP - BBJ

Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.plCERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE
CE CERTIFICATE OF CONFORMITYnr CE/017/16
No. CE/017/16Dostawca: Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”
(Nazwa i adres) ul. Wojska Polskiego 3
Supplier: 56-416 Twardogóra, Poland
(Name and address)Producent: Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”
(Nazwa i adres) ul. Wojska Polskiego 3
Manufacturer: 56-416 Twardogóra, Poland
(Name and address)Nazwa wyrobu: Przyciski sterownicze, lampki sygnalizacyjne i sygnalizatory
Name of the product: dźwiękowe.
Control pushbuttons, indicator lights and sound signalling
devices (audible alarm).Typ (model): SP22-...
Type (model): (wykaz wykonań na drugiej stronie certyfikatu)
(list of variations on the other side of the certificate)Dane techniczne: U_i : 500 V; U_{imp} : 6 kV; I_{the} : 10 A
Technical data:Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania norm(-y) zharmonizowanych(-ej):
Aforesaid product complies with the requirements of the harmonized standard(s):

Norma(-y) Standard(s)	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-EN 60947-5-1:2006+A1:2012 (EN 60947-5-1:2004+A1:2009)	LA-16.032/16.016	SEP - BBJ
PN-EN 60947-5-5:2002+A1:2007 (EN 60947-5-5:1997+A1:2005)	LA-14.093/14.062	
PN-EN 60947-1:2010+A1:2011+A2:2014 (EN 60947-1:2007+A1:2011+A2:2014)	LA-11.009/3	
	LA-07.248/1	
	LA-07.127/2	

Spełnienie wymagań powyższych(-ej) norm(-y) daje domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w:
Compliance with the requirements of the aforesaid standard(s) gives presumption of conformity with the essentials requirements specified in:

- Dyrektywie LVD 2014/35/EC
- LVD Directive 2014/35/EC

stanowiąc niezbędny warunek dla oznakowania **CE**.
accomplishing mandatory terms of **CE** marking.


Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór i spełniających wymagania ww. norm(-y).

This certificate covers only the products with characteristics same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).

Ponadto, znakowanie **CE** powinno być umieszczone na wyrobach po sporządzeniu niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wystawieniu deklaracji zgodności WE, zgodnie z postanowieniami ww. dyrektyw(-y) (rozporządzenia/ustawy).Moreover, **CE** marking shall be affixed on the products after technical documentation was prepared and EC declaration of conformity was issued, according to the aforesaid directive(s) (decree) regulations.

Niniejszy certyfikat traci ważność z datą ustania domniemania zgodności ww. norm(-y) zharmonizowanych(-ej) z zasadniczymi wymaganiami ww. dyrektyw(-y) (rozporządzenia/ustawy).

This certificate is valid until the date of cessation of presumption of conformity of the aforesaid harmonized standard(s) under the aforesaid directive(s) (decree/act).

Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager

Zbigniew Brzozowski

Warszawa, 2016-05-09

Informacje dodatkowe:
Additional information:

Kategoria użytkowania: <i>Utilization category:</i>	AC-15	U _e	230 V	400 V	500 V
		I _e	2,5 A	1,6 A	1,6 A
	DC-13	U _e	24 V	110 V	220 V
		I _e	4 A	1 A	0,25 A

Stopień ochrony: IP65 – w kasie sterowniczej;
IP67 – w kasie sterowniczej i w osłonie hermetycznej.
Degree of protection: IP65 – in control station;
IP67 – in control station and in hermetic cap.

Napędy: <i>Actuators:</i>	SP22-BN...;	SP22-BLN...;	SP22-BSN...;	SP22-2KL...;	SP22-K...;	SP22-KL...;	SP22-W...;
	SP22-WL...;	SP22-D...;	SP22-P...;	SP22-PL...;	SP22-S...;	SP22-B...;	SP22-WR...

Lampki sygnalizacyjne: <i>Indicator lights:</i>	SP22-L...
---	-----------

Kasety sterownicze <i>Control stations</i>	SP22K1...; SP22K2...; SP22K3...; SP22K4...;
--	--

Sygnalizatory dźwiękowe: <i>Sound signalling devices:</i> <i>(Audible alarm):</i>	SP22-SD-12DC; SP22-SD-24DC; SP22-SD-24AC; SP22-SD-230AC;
--	---

Dane techniczne: <i>Technical data:</i>	U _i : 400 V; U _{imp.} : 6 kV; IP30
---	--

NC-A 16.134

Nr rej. S-A-16-016
Reg. No. S-A-16-016

Rozdzielnik:
Copy to:

1. Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”
ul. Wojska Polskiego 3
56-416 Twardogóra, Poland
2. NC